



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

GP 276/2024

Itanhaém, 5 de junho de 2024.

Senhor Presidente,

Em aditamento às informações anteriormente prestadas ao Requerimento nº 94, de 2024, de autoria do ilustre Vereador Wilson Oliveira Santos, por meio do ofício GP 261/2024, de 27 de maio p.p, junto ao presente estou encaminhando a Vossa Excelência cópia das informações prestadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protestos do meu apreço e respeitosa consideração.

Atenciosamente,

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

PROTOCOLO

Recebido em 06/06/24

93 15h40m.u.

Itanhaém, 27 de maio de 2024



Ofício RSSP4 nº 060/2024

Assunto: Solicitação de informações referente desnivelamento da pavimentação da Rua Pedro Américo sentido Cibratel.

Referência: Ofício S.O.D.U. 018/2024

Prezado Sr.

Especificamente em atenção ao requerimento supra passamos a informar que em vistoria no endereço mencionado identificamos alguns pontos onde estão sendo tomadas as providências necessárias para regularização da pavimentação conforme relatório fotográfico anexo.

Esclarecemos que estão previstas para continuidade do Programa Onda Limpa do município de Itanhaém, contratações para execução de obras lineares de coleta e afastamento de esgoto até o 2º semestre de 2025.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FERNANDO EDUARDO
VENTURA
DOVERI:08052568811

Assinado de forma digital por
FERNANDO EDUARDO VENTURA
DOVERI:08052568811
Dados: 2024.05.27 17:03:29 -03'00'

Engº Fernando Eduardo Ventura Doveri
Gerente da Divisão da Praia Grande - RSSP

PROTOCOLO

Visto:

Nome:

Ilmo. Sr.
Vinicius Camba de Almeida
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Itanhaém

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
Unidade de Negócio Baixada Santista - RS
Rua Urcezino Ferreira, 280 – Itanhaém – SP – CEP: 11740-000
Tel. 55 (13) 3421-5210
www.sabesp.com.br

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003400320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DIVISÃO ITANHAÉM – OXMO

Local : RUA PEDRO AMÉRICO

BAIRRO: BELAS ARTES

Assunto : VISTORIA DA RUA PEDRO AMÉRICO PÓS EXECUÇÃO DE OBRA.

Data: 26/04/2024

Fotos: LUIILSON



Foto Nº 1 SOLAPAMENTO EM VOLTA DO PV
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA FELICIO LIMA.



Foto Nº 2 DESLOCAMENTO DOS BLOQUETES
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA FELICIO LIMA.

OBS: FOTOS DO PV EM FRENTE A OFICINA QUE O CLIENTE RECLAMA DOS TRANSTORNOS RECORRENTE PÓS OBRA.
CLIENTE RECLAMA DE BARULHO NA TAMPÃO DO PV EM FRENTE AO IMÓVEL DELE.



Foto Nº 3 SOLAPAMENTO EM VOLTA DO PV
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA ZEFERINO DA COSTA.



Foto Nº 4 DESLOCAMENTO DOS BLOQUETES
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA ZEFERINO DA COSTA.

OBS: NECESSÁRIO O NIVELAMENTO DO PV, FOI COLOCADO ASFALTO EM CIMA DO TAMPÃO PARA REGULARIZAR O AFUNDAMENTO.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DIVISÃO ITANHAÉM – OXMO

Data: 26/04/2024

Local:

UGR:

Assunto :

Fotos: LUILSON



Foto Nº 5 SOLAPAMENTO EM VOLTA DO PV
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA PLÁCIDO LOUZADA.



Foto Nº 6 SOLAPAMENTO EM VOLTA DO PV
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA PLÁCIDO LOUZADA.

OBS: NECESSÁRIO REGULARIZAR O PAVIMENTO EM VOLTA DO PV.



Foto Nº 7 SOLAPAMENTO EM VOLTA DO PV
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA HENRIQUE BERNADELI.



Foto Nº 8 SOLAPAMENTO EM VOLTA DO PV
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA HENRIQUE BERNADELI.

OBS: NECESSÁRIO REGULARIZAR O PAVIMENTO EM VOLTA DO PV, LAJE DE CONCRETO DO PV QUEBRADA.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DIVISÃO ITANHAÉM – OXMO

UGR:

Assunto:

Assunto :

Data: 26/04/2024

Fotos: LUILSON



Foto Nº 9 SOLAPAMENTO EM VOLTA DO PV
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA MARIA CANDIDA CAMPOS
ARAGÃO.



Foto Nº 10 SOLAPAMENTO EM VOLTA DO PV
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA MARIA CANDIDA CAMPOS
ARAGÃO.

OBS: NECESSÁRIO REGULARIZAR O PAVIMENTO EM VOLTA DO PV, LAJE DE CONCRETO DO PV QUEBRADA.



Foto Nº 11 SOLAPAMENTO EM VOLTA DO PV
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA LUCÍLIO DE ALBUQUERQUE.



Foto Nº 12 NECESSÁRIO O NIVELAMENTO DO PV.
RUA PEDRO AMÉRICO/RUA LUCÍLIO DE ALBUQUERQUE.

OBS: NECESSÁRIO REGULARIZAR O PAVIMENTO EM VOLTA DO PV
NECESSÁRIO O NIVELAMENTO DO PV.